



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AB03.B.00128/22

Серия **RU** № **0313546**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воровьевское, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8. Адрес места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, помещение №501. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AB03, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 19.06.2015 года. Телефон: +7 (495) 971-54-66. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НАУКА".

Место нахождения (адрес юридического лица): 428003, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ЧЕБОКСАРЫ ГОРОД, БАЗОВЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 3. Адрес места осуществления деятельности: 428003, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ЧЕБОКСАРЫ ГОРОД, БАЗОВЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 3. Основной государственный регистрационный номер: 1022100978558. Телефон: +78352756509. Адрес электронной почты: info@pronauka.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НАУКА".

Место нахождения (адрес юридического лица): 428003, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ЧЕБОКСАРЫ ГОРОД, БАЗОВЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428003, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ЧЕБОКСАРЫ ГОРОД, БАЗОВЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 3. Основной государственный регистрационный номер: 1022100978558.

ПРОДУКЦИЯ Затворы дисковые серии ЗД.001-ЗР:

с симметричным диском, диаметр условного прохода DN (50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300), с максимальным рабочим давлением PN 1,6 МПа, со сварным типом корпуса;

с двойным эксцентриситетом, диаметр условного прохода DN (50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300), с максимальным рабочим давлением PN 2,5 МПа со сварным типом корпуса, с ручным и электрическим типами приводов,

для установок водяного и пенного пожаротушения автоматических, выпускаемые по техническим условиям РСТМ.491425.001 РСТМ.491435.001 "Затворы дисковые запорно-регулирующие серии ЗД.001-ЗР".

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 850 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний

№ ППБ-027/02-2022 от 09.02.2022 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.04.2015 г. Акта о результатах анализа состояния производства № 185 ЕАЭС-21 от 14.12.2021 г., выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AB03.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51052-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний", п.п. 6.2.3.4; 6.2.3.5; 7.4.1.1; 6.2.3.9; 6.2.1.1; 6.2.3.14; 6.2.3.16; 7.4.1.3; 6.2.1.18; 6.2.1.20; 7.4.2. Условия хранения затворов в упаковке – «б» ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – не более 24 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.02.2022

ПО 14.02.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Н.М. Кабанов
(подпись)

В.М. Киселев
(подпись)



Кабанов Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Киселев Владимир Михайлович (Ф.И.О.)